

Ai Comuni di:

**Mendicino**

comunemendicino@mailcertificata.biz  
llpp@comune.mendicino.cs.it

**Cerisano**

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it

**Marano Marchesato**

lavoripubblici.maranom@pcert.postecert.it

**Marano Principato**

protocollo.maranoprincipato@pec.it

**Castrolibero**

retitecnicologiche.castrolibero@asmepec.it

p.c. **Acque Potabili**

Sede di Rende  
apservizidricintegrati@legalmail.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**

protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 23.12.2024 Prot. n. 598

OGGETTO: Riduzione trattamento ed erogazione impianto di potabilizzazione Ilice.

Con la presente si comunica che, la qualità dell'acqua grezza in ingresso presso l'impianto in oggetto dalle ore 05:30 di questa mattina, Lunedì 23 Dicembre 2024 ha registrato alti valori di torbidità, pertanto il personale di questa Società è stato costretto a isolare la produzione di acqua grezza proveniente dalla sorgente Calabretta.

Il processo di potabilizzazione dell'acqua e l'erogazione sono ridotti e si sta registrando una riduzione della fornitura idropotabile a tutte le utenze servite.

Il ns. personale impegnato nella gestione dell'impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni gestionali possibili, al fine di rendere l'impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico – fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza  
P.I. Angelo Vespasiano