

Al Comune di:

**Mendicino**

comunemendicino@mailcertificata.biz  
lpp@comune.mendicino.cs.it

**Castrolibero**

retitecnicologiche.castrolibero@asmepec.it

p.c. **Ill.mo Prefetto di Cosenza**

protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza lì, 27.08.2025 Prot. n. 341

OGGETTO: Acquedotto Marano e Uniti – lavori di riparazione condotta adduttrice del campo Pozzi Mendicino.

Si formano gli Enti in indirizzo che, nella giornata odierna Mercoledì 27 Agosto 2025, è stata rinvenuta una improvvisa rottura sulla condotta adduttrice del campo pozzi in località Ponte Pacche nel Comune di Mendicino a bordo strada sulla SP 81, per tale motivo si sta registrando una lieve riduzione della fornitura idropotabile alle seguenti utenze:

- Utenza Pasquali a servizio del Comune di Mendicino;
- Utenza Colamato a servizio del Comune di Castrolibero.

Questa Società, ha già allertato l'impresa di manutenzione idraulica per il ripristino della condotta adduttrice in acciaio Dn 300, pertanto, si potrebbe registrare anche l'interruzione dell'erogazione idropotabile per il tempo necessario a eseguire i lavori di riparazione, si prevede di ripristinare le ordinarie forniture alle utenze servite nella stessa giornata di oggi.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza  
Angelo Vespasiano

